

3. アクアオート（自動水栓）以外の水栓とのセット可否

水栓品番		電気温水器機種		パブリック用				住宅用	
		適温出湯タイプ		温度調節タイプ		適温出湯タイプ		温度約60℃タイプ	
		REA * 03/06	RECK03	REW-B	REW06-E	REW-D	REWF03	RES	
台付シングル 混合水栓(2穴)	TLS05301型※7					● (単独のみ)			
	TLG05301型※7								
台付シングル 混合水栓(1穴)	TLN32TEFR					× 流量不足となるため、セットはできません			
	TLP033型※10								
	TLG073型※10								
	TLG083型※10								
	TLG093型※10								
	TLG103型※10					●※3			
	TLG113型※10					●※4			
	TLG013型※10								
	TLG023型※10								
	TLG043型※10								
	TLS013型※10								
	TLS043型※10								
	TLHG31A型								
	TLHG31D型					× 上向き吐水時は水の勢いが十分に得られないため、おすすめできません			
台付シングル 混合水栓(2穴)	TL431型	●※3	●※4	●※3	●※3	× 出湯温度が低下するため セットはできません		●※3	
	TLC32ER					●※3			
	TL432ER					× 車いす対応洗面居室向けと器具干渉するためセットはできません			
	TL389EF※7					×		●※3	●※8
	TL832EF型								
	TLHG30A型	●※3	●※4	●※3	●※3				
	TLHG30E型					●※3			
	TLHG30D型								
	TL834EGR								
	TL430型	●※3	●※4	●※3	●※3	× 上向き吐水時は水の勢いが十分に得られないため、おすすめできません			
	台付・壁付シングル 混合水栓	●※6	●※3	●※6	●※3	●※3			
	TLP0230型※9 ※10								
台付2ハンドル 混合水栓(1穴)	TLS21U	●※3	●※4	●※3	●※3				
	TLP02201JA※10	●※6	●※3	●※3	●※6	●※3	●※3	●※3	●※3
	TLG01201JA※10								
	TLG02201JA※10								
	TLG04201JA※10								
	TLG07201J※10	●※3	●※4	●※3	●※3				
	TLG08201J※10								
台付2ハンドル 混合水栓	TLG09201J※10					●※3			

湯ぽっと共通項目

洗面所
ディレクター

電温

湯ぽっと共通項目

電気温水器機種 水栓品番		パブリック用						住宅用※3
		適温出湯タイプ		温度調節タイプ		適温出湯タイプ		温度約60℃タイプ
		REA * 03/06	RECK03	REW-B	REW06-E	REW-D	REWF03	RES
自閉式立水栓	TL19AR							
自閉式横水栓	TL19							
立水栓(1穴)	T136AUN13CR							
	T205QFRC							
	T210SNS							
	TL155AFR							
	T210SQR C							
	T205UNR C							
	TLC11AR							
	TLG04101J							
	TLS01101J							
	TLG04102J							
自動洗面器 (オートポウル) ※9	TLS01102J							
	TLC11C2							
	TL595AR※10							
	TYL100T							
	TYL101T							
	TYL102T							
TYL100	TYL100							
	TYL101							
	TYL102							

<全般>

※1：水栓に青色インデックス有り（水用水栓）のため、電気温水器とのセットはできません。

※2：出湯温度が低下するため、適温出湯タイプとサーモの組み合わせはできません。

※3：容量6L以下は、電気温水器1台で洗面器1つのみの対応となります。

容量12L以上（RESを除く）は、電気温水器1台で洗面器2連まで対応可能です。

2連以上設置する場合は、給水圧が0.1MPa（流動時）以上必要です。

※4：REW-Bの容量25/30/35Lタイプについては洗面器3連での施工は可能ですが、3カ所同時出湯させた時に流量が低下する場合があります。

※5：手洗器（L723、L724、L725）との組み合わせの場合、水の飛びはね防止のため定流量弁付き接続金具（THJ7）を手配して、フィルター付き止水栓に取り付けてください。

※6：給水圧が0.1MPa（流動時）以上必要です。

電気温水器1台で洗面器2連以上は、水栓が滝状吐水にならないため対応できません。

※7：以下の条件に限ってセット可能です。

・給水圧力が0.1MPa（流動時）以上必要です。

・シャンプー用途では流量の不足、湯切れのおそれがあるためご使用いただけません。手洗い、洗顔、ポウル清掃用途でご使用ください。

※8：MVHF/MVHG/MLHMに限り、セット可能です。

※9：定流量弁を外してください。

※10：給水圧が0.1MPa（流動時）以上必要です。

REW-Dの場合、2カ所同時出湯させた時に流量が低下する場合があります。