

■ サーモ壁付き自動水栓 (TLE25SP2A/2W, TLE26SP2A/2W) とセットする場合

| REW-B 必要部材 | | | 6L | 12L・25L・30L・35L | | | 備考 |
|------------|------------|----------|------------|-----------------|----|------------|--|
| NO. | 名称 | 品番 | 1連 | 1連 | 2連 | 3連 ※1、2 | |
| 1 | 電気温水器 | カタログより選定 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 耐震用脚 | RHE706 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 排水ホッパー | 密閉式 | RHE97H-32 | 1 | 1 | 1 | 排水管外径φ32 |
| | | 開放式 | RHE22H-32 | | | | |
| 4 | フィルター付き止水栓 | 壁給水 | TL347CU※6 | 1 | 1 | 1 | TL347CU⇒TL345C仕様変更 (詳細は新商品より12月号) ★どちらを選択しても取り合いや明細は変わりません。 |
| | | 床給水 | TL345C※7 | | | | |
| | | 床給水 | TL347C2R※5 | | | | |
| 5 | 自動水栓取付用脚 | 壁固定※3 | TN57-1R※4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 分岐金具 | RHE221N | 不要 | 不要 | 不要 | 1 | |
| 7 | 接続口キャップ | TH651 | 不要 | 2 | 不要 | 不要 | |
| 8 | 連結管 | 現場手配 | 3 | 3 | 5 | 7 | |

| REW-E 必要部材 | | | 6L | 備考 | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|----|--|--|--|--|
| NO. | 名称 | 品番 | 1連 | | | | | |
| 1 | 電気温水器 | カタログより選定 | 1 | | | | | |
| 2 | 耐震用脚 | RHE706 | 1 | | | | | |
| 3 | 排水ホッパー | 密閉式 | RHE97H-32 | 1 | 排水管外径φ32 | | | |
| | | 開放式 | RHE22H-32 | | | | | |
| 4 | フィルター付き止水栓 | 壁給水 | TL347CU※6 | 1 | TL347CU⇒TL345C仕様変更 (詳細は新商品より12月号) ★どちらを選択しても取り合いや明細は変わりません。 | | | |
| | | 床給水 | TL345C※7 | | | | | |
| | | 床給水 | TL347C2R※5 | | | | | |
| 5 | 自動水栓取付用脚 | TN57-1R※4 | 1 | | | | | |
| 9 | 連結管 | 現場手配 | 3 | | | | | |

| RES 必要部材 | | | 6L・12L・25L | 備考 | | | | |
|----------|------------|-----------|------------|----|--|--|--|--|
| NO. | 名称 | 品番 | 1連 | | | | | |
| 1 | 電気温水器 | カタログより選定 | 1 | | | | | |
| 2 | 耐震用脚 | RHE706 | 1 | | | | | |
| 3 | 排水ソケット | 戸建住宅用 | TH500DA | 1 | 防臭栓仕様 | | | |
| | | 集合住宅用 | TH500D1 | | 塩ビ管接着仕様 | | | |
| 4 | フィルター付き止水栓 | 壁給水 | TL347CU※6 | 1 | TL347CU⇒TL345C仕様変更 (詳細は新商品より12月号) ★どちらを選択しても取り合いや明細は変わりません。 | | | |
| | | 床給水 | TL345C※7 | | | | | |
| | | 床給水 | TL347C2R※5 | | | | | |
| 5 | 自動水栓取付用脚 | TN57-1R※4 | 1 | | | | | |
| 6 | 連結管 | 現場手配 | 3 | | | | | |

■ 単水栓壁付き自動水栓 (TLE25SP1A/1W, TLE26SP1A/1W) とセットする場合

| REW-D 必要部材 | | | 6L | 12L・25L | | 備考 |
|------------|------------|----------|------------|---------|----|--|
| NO. | 名称 | 品番 | 1連 | 1連 | 2連 | |
| 1 | 電気温水器 | カタログより選定 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 耐震用脚 | RHE706 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 排水ホッパー | 密閉式 | RHE97H-32 | 1 | 1 | 排水管外径φ32 |
| | | 開放式 | RHE22H-32 | | | |
| 4 | フィルター付き止水栓 | 壁給水 | TL347CU※6 | 1 | 1 | TL347CU⇒TL345C仕様変更 (詳細は新商品より12月号) ★どちらを選択しても取り合いや明細は変わりません。 |
| | | 床給水 | TL345C※7 | | | |
| | | 床給水 | TL347C2R※5 | | | |
| 5 | 自動水栓取付用脚 | 壁固定※3 | TN154 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 接続口キャップ | TH651 | 1 | 3 | 2 | |
| 7 | 連結管 | 現場手配 | 2 | 2 | 3 | |

| REW F03 必要部材 | | | 3L | 備考 | | | | |
|--------------|------------|----------|------------|----|--|--|--|--|
| NO. | 名称 | 品番 | 1連 | | | | | |
| 1 | 電気温水器 | カタログより選定 | 1 | | | | | |
| 3 | 排水ホッパー | 密閉式 | RHE97H-32 | 1 | 排水管外径φ32 | | | |
| | | 開放式 | RHE22H-32 | | | | | |
| 4 | フィルター付き止水栓 | 壁給水 | TL347CU※6 | 1 | TL347CU⇒TL345C仕様変更 (詳細は新商品より12月号) ★どちらを選択しても取り合いや明細は変わりません。 | | | |
| | | 床給水 | TL345C※7 | | | | | |
| | | 床給水 | TL347C2R※5 | | | | | |
| 5 | 自動水栓取付用脚 | 壁固定 | TN154 | 1 | | | | |
| 6 | 接続口キャップ | TH651 | 1 | | | | | |
| 7 | 連結管 | 現場手配 | 2 | | | | | |

※1. 12Lタイプは3連できません。

※2. 発電タイプの自動水栓は、3連できません。

※3. 電温への本体固定はできません。センサーコードが届かないため。

※4. TLN01006Jでも使用できます。

また、既設自動水栓取り替えの場合は、TLN01006Jを選定ください。TN57-1Rだと機能部の上部が洗面ボウルなどに干渉する場合があります。

※5. 自動水栓機能部の下にフィルター付止水栓が設置できるように、高さの低いフィルター付き止水栓を案内しています。

湯ぼとカタログに掲載のフィルター付止水栓でも問題はありませんが、自動水栓機能部の取付位置に制約があるため、給水立ち上げ位置に注意が必要です。

※6. TL347CUは2026年4月1日以降、在庫消化後廃番。

※7. 見積開始2025年12月1日、受注開始2026年1月5日、出荷開始2026年2月2日。