

■サーモ壁付き自動水栓（TLE25SP2A/2AA/2W/2WA、TLE26SP2A/2W）とセットする場合

R E W - B 必要部材			6L	12L・25L・30L・35L			備考
NO.	名称	品番	1連	1連	2連	3連 ※1、2	
1	電気温水器	カタログより選定	1	1	1	1	
2	耐震用脚	RHE706	1	1	1	1	
3	排水ホッパー	密閉式	RHE97H-32	1	1	1	排水管外径φ3 2
		開放式	RHE22H-32				
4	フィルター付き止水栓	壁給水	TL345C	1	1	1	
		床給水	TL347C2R※5				
5	自動水栓取付用脚	壁固定※3	TN57-1R※4	1	1	2	3
6	分岐金具	RHE221N	不要	不要	不要	1	
7	接続口キャップ	TH651	不要	2	不要	不要	
8	連結管	現場手配	3	3	5	7	

R E W - E 必要部材			6L	備考		
NO.	名称	品番	1連			
1	電気温水器	カタログより選定	1			
2	耐震用脚	RHE706	1			
3	排水ホッパー	密閉式	RHE97H-32	1	排水管外径φ3 2	
		開放式	RHE22H-32			
4	フィルター付き止水栓	壁給水	TL345C	1		
		床給水	TL347C2R※5			
5	自動水栓取付用脚	TN57-1R※4	1			
9	連結管	現場手配	3			

R E S 必要部材			6L・12L・25L	備考		
NO.	名称	品番	1連			
1	電気温水器	カタログより選定	1			
2	耐震用脚	RHE706	1			
3	排水ソケット	戸建住宅用	TH500DA	1	防臭栓仕様 塩ビ管接着仕様	
		集合住宅用	TH500D1			
4	フィルター付き止水栓	壁給水	TL345C	1		
		床給水	TL347C2R※5			
5	自動水栓取付用脚	TN57-1R※4	1			
6	連結管	現場手配	3			

■単水栓壁付き自動水栓（TLE25SP1A/1AA/1W/1WA、TLE26SP1A/1W）とセットする場合

R E W - D 必要部材			6L	12L・25L		備考
NO.	名称	品番	1連	1連	2連	
1	電気温水器	カタログより選定	1	1	1	
2	耐震用脚	RHE706	1	1	1	
3	排水ホッパー	密閉式	RHE97H-32	1	1	排水管外径φ3 2
		開放式	RHE22H-32			
4	フィルター付き止水栓	壁給水	TL345C	1	1	1
		床給水	TL347C2R※5			
5	自動水栓取付用脚	壁固定※3	TN154	1	1	2
6	接続口キャップ	TH651	1	3	2	
7	連結管	現場手配	2	2	3	

R E W F 0 3 必要部材			3L	備考		
NO.	名称	品番	1連			
1	電気温水器	カタログより選定	1			
3	排水ホッパー	密閉式	RHE97H-32	1	排水管外径φ3 2	
		開放式	RHE22H-32			
4	フィルター付き止水栓	壁給水	TL345C	1		
		床給水	TL347C2R※5			
5	自動水栓取付用脚	壁固定	TN154	1		
6	接続口キャップ	TH651	1			
7	連結管	現場手配	2			

※1. 12Lタイプは3連できません。

※2. 発電タイプの自動水栓は、3連できません。

※3. 電温への本体固定はできません。センサーコードが届かないため。

※4. TLN01006Jでも使用できます。

また、既設自動水栓取り替えの場合は、TLN01006Jを選定ください。TN57-1Rだと機能部の上部が洗面ボウルなどに干渉する場合があります。

※5. 自動水栓機能部の下にフィルター付止水栓が設置できるように、高さの低いフィルター付き止水栓を案内しています。

湯ぼつとカタログに掲載のフィルター付止水栓でも問題はありますが、自動水栓機能部の取付位置に制約があるため、給水立ち上げ位置に注意が必要です。